



**Котел «Flames»  
отопительный  
дровяной длительного  
горения**

- КОД-18
- КОД-20, КОД-20ГТ
- КОД-25, КОД-25ГТ
- КОД-30, КОД-30ГТ
- КОД-35, КОД-35ГТ
- КОД-40, КОД-40ГТ

**Паспорт и инструкция по эксплуатации**



**2017 г.**

**Соответствует требованиям:**

- ГОСТ 20548-87
- ТУ 4931-012-133116875-2013
- ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»

**Регистрационный номер  
декларации о соответствии  
ТС № RU Д-RU.AY04.B.24189**

Купить котлы ЧЗМ:

<https://energomir.su/kotli-otopleniya/kotly-otopleniya-chaykovskiy-zavod-mehanika.html>

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (965) 658-21-06

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

## **Дорогой наш покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением котла «**Flames**» серии **КОД**.

Эффективное сжигание дровяного топлива, надежность и долговечность (15 лет и более) – основные задачи, которые были успешно решены при разработке котла «Flames».

В основу работы котла заложен принцип длительного горения топлива, который называется «верховым (фронтальным)» или «подовым» горением.

Именно поэтому в конструкции котла нет колосников. При подовом горении дрова прогорают полностью с минимальным образованием золы.

Сбалансированная подача первичного и вторичного воздуха позволяет плавно регулировать мощность в широком диапазоне.

Котел «Flames» исправно прослужит Вам долгие-долгие годы, наполняя Ваш дом добрым теплом и уютом!

ТУ 4931-012-133116875-2013

Все модели имеют декларацию о соответствии требованиям  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Регистрационный номер: TC № RU Д-RU.AY04.B.24189

Дата регистрации: 24.08.2015 г.

# **Для правильной и безопасной работы котла внимательно изучите паспорт и инструкцию по эксплуатации**

## **Содержание**

|      |                                                                    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Назначение .....                                                   | 4  |
| 2    | Введение .....                                                     | 4  |
| 3    | Описание конструкции, принцип работы и основные преимущества ..... | 4  |
| 4    | Технические характеристики .....                                   | 7  |
| 4.1  | Котлы с вертикальной дымовой трубой.....                           | 7  |
| 4.2  | Котлы с горизонтальной дымовой трубой.....                         | 10 |
| 4.3  | Комплектация .....                                                 | 12 |
| 5    | Установка котла .....                                              | 12 |
| 5.1  | Требование к котельной.....                                        | 12 |
| 5.2  | Установка котла в котельной .....                                  | 13 |
| 5.3  | Подключение котла к дымовой трубе.....                             | 14 |
| 5.4  | Подключение к системе отопления.....                               | 16 |
| 5.5  | Схемы подключения котла к системе отопления .....                  | 17 |
| 6    | Применение антифризов в системе отопления .....                    | 20 |
| 7    | Топка котла .....                                                  | 22 |
| 7.1  | Подготовка котла к эксплуатации и требования к топливу .....       | 22 |
| 7.2  | Режимы управления котлом .....                                     | 22 |
| 8    | Запуск котла и основные режимы горения.....                        | 23 |
| 8.1  | Режим внешнего горения (экономичный, длительный) .....             | 23 |
| 8.2  | Режим горения в объеме (повышенной мощности) .....                 | 24 |
| 8.3  | Регулирование тяги дымовой трубы.....                              | 24 |
| 8.4  | Экстренное прекращение горения в топке.....                        | 24 |
| 8.5  | Меры безопасности при топке .....                                  | 24 |
| 9    | Чистка котла и его техническое обслуживание.....                   | 25 |
| 10   | Меры безопасности.....                                             | 25 |
| 11   | Гарантийные обязательства.....                                     | 26 |
| 11.2 | Условия прекращения действия гарантийных обязательств .....        | 27 |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

---

Котлы «Flames» изготовлены в строгом соответствии с ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 80 кВт. Общие технические условия» и предназначены для теплоснабжения жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системой теплоснабжения открытого типа с естественной циркуляцией или закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя.

## 2 ВВЕДЕНИЕ


---

- 2.1.1 Котлы изготавливаются по конструкторской документации и соответствуют требованиям ТУ 4931-012-133116875-2013 и ГОСТ 20548-87.
- 2.1.2 Вид топлива – древесина.
- 2.1.3 Котел изготавливается в исполнении для умеренных и холодных климатических зон (районов). Для эксплуатации котел устанавливается в закрытом помещении с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий.
- 2.1.4 Возможны незначительные расхождения между описанием и конструкцией котла, которые связаны с постоянной работой по улучшению эксплуатационно-технических параметров котла.
- 2.1.5 Данные котлы могут устанавливаться в системах теплоснабжения **открытого типа** с естественной циркуляцией с расширительным баком и отопительных системах **закрытого типа** с принудительной циркуляцией с насосом и расширительным баком мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре 60-95°C) должно быть не более 1,5 бар.
- 2.1.6 Комплект поставки:
- **Клапан предохранительный**, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,7 бар.
  - **Термоманометр** для контроля давления и температуры в системе отопления.
  - **Регулятор тяги** энергонезависимый, обеспечивающий работу котла на заданную температуру теплоносителя в автоматическом режиме. Комплектуется дополнительно за отдельную плату по желанию покупателя.


## 3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

---


Стальной сварной корпус котла выполнен из листовой стали и состоит из топки с теплоъемниками, образующими единый теплообменник с большой поверхностью нагрева. Пространство между топкой и кожухом образует рубашку из теплоносителя. Толщина металла топки – 4,0 мм, кожуха – 3,0 мм.



**Рисунок 1 – Схема КОД-18**



**Рисунок 2 – Схема КОД-20, КОД-25, КОД-30, КОД-35, КОД-40**



**Рисунок 3 – Схема КОД-20ГТ, КОД-25ГТ, КОД-30ГТ, КОД-35ГТ, КОД-40ГТ**

В конструкции котлов серии КОД реализовано подовое (бесколосниковое) внешнее горение дров, что увеличивает время горения без потери КПД. Подом называют глухой пол топливника. В подовой печи дрова, основной вид топлива, укладываются на под. Дрова – экологически чистый возобновляемый источник энергии с минимальной зольностью (менее 1%) при сгорании.

Температура воспламенения древесины значительно ниже, чем угля, поэтому для горения дров колосник не нужен. Главное подать воздух в «нужное место», в зону горения. Данный вид горения – неновый и все шире используется в современных топках.

Первичный воздух подается через канал подачи первичного воздуха, расположенный в дверце, и проникает в укладку вдоль поленьев, то есть прямо в зону горения (горновое дутье), фронт горения постепенно перемещается к задней стенке топки с образованием минимального количества золы. Вторичный воздух, предварительно разогретый, подается через щелевое отверстие в верхней части дверцы с большой скоростью, дожигает образующиеся печные газы и распространяет горизонтальное зеркало горения поверх укладки. Таким образом, дрова горят с торцов и поверх укладки, а дрова, находящиеся внутри, являются запасом топлива, постепенно подпитывая процесс горения. Пиролизные газы, образующиеся при нагреве дров внутри закладки, дожигаются в горизонтальном верхнем горящем слое. Форма пода со скошенными боковыми стенками способствует движению дров к ядру горения. Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха позволяет легко настроить мощность котла в широком диапазоне и обеспечить оптимизацию горения дров.

Котлы серии КОД имеют развитую систему теплообмена (площадь нагрева топки отражена в таблицах 1 и 2). Топка имеет достаточную высоту, что обеспечивает перемешивание печных газов и разогретого воздуха для эффективного дожигания.

При организации внешнего горения идет процесс интенсивной теплопередачи посредством инфракрасного излучения. При этом не происходит экранирование верхним слоем дров лучистой энергии, пока вся закладка не займется огнем, как происходит при классическом розжиге снизу на колосниках. По мере прогорания в процесс передачи лучистой энергии вовлекается дно топки, уменьшая конвективную составляющую тепловых потоков.

При движении продуктов сгорания к трубе по горизонтальным дымоходам по двухходовой (КОД-18) и трехходовой схеме (КОД-20, КОД-25, КОД-30, КОД-35, КОД-40) обеспечивается эффективный съем тепла в конвективной части.

## 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 4.1 КОТЛЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ


Таблица 1 – Технические характеристики котлов с вертикальной дымовой трубой

| Тех. параметры                                      | Ед. изм.       | Код-18    | Код-20    | Код-25    | Код-30    | Код-35    | Код -40   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Тепловая производительность (мин – ном)             | кВт/ч          | 4-20      | 6-25      | 8- 30     | 9-35      | 10-40     | 12-45     |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков 3 м        | м <sup>2</sup> | 180       | 200       | 250       | 300       | 350       | 400       |
| Длина дров (макс)                                   | мм             | 540       | 540       | 640       | 640       | 640       | 640       |
| Проем дверцы                                        | мм             | 240x340   | 300x340   | 300x340   | 340x400   | 340x400   | 340x400   |
| Объем загрузки дров                                 | л              | 53        | 73        | 86        | 120       | 120       | 150       |
| Вес котла                                           | кг             | 200       | 240       | 260       | 290       | 310       | 350       |
| Объем теплоносителя в                               | л              | 65        | 80        | 105       | 120       | 120       | 140       |
| Допустимое рабочее давление в системе (макс)        | бар            | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| Допустимая температура теплоносителя (макс)         | °C             | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |
| Рекомендуемая температура теплоносителя             | °C             | 60-80     | 60-80     | 60-80     | 60-80     | 60-80     | 60-80     |
| Рекомендуемая температура обратной воды (мин)       | °C             | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Температура * продуктов сгорания На выходе из котла | °C             | 110-250   | 110-250   | 110-250   | 110-250   | 110-250   | 110-250   |
| Площадь нагрева теплообменника                      | м <sup>2</sup> | 1,9       | 2,5       | 2,9       | 3,6       | 3,6       | 4,29      |
| КПД при влажности дров 20%                          | %              | 77-86     | 77-86     | 77-86     | 77-86     | 77-86     | 77-86     |
| Диаметр дымохода (мин)                              | мм             | 150       | 150       | 150       | 150       | 200       | 200       |
| Сечение дымохода (мин)                              | см             | 16,5x16,5 | 16,5x16,5 | 16,5x16,5 | 16,5x16,5 | 20,0x20,0 | 20,0x20,0 |
| Высота дымохода (мин)                               | м              | 6         | 7         | 8         | 9         | 8         | 9         |
| Подключение котлов к системе теплоснабжения         | Ду мм          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Ширина котла                                        | В              | мм        | 510       | 560       | 560       | 634       | 695       |
|                                                     | В1             |           | 454       | 454       | 454       | 600       | 600       |
|                                                     | В2             |           | 420       | 480       | 480       | 540       | 690       |
| Длина котла                                         | С              |           | 830       | 830       | 930       | 930       | 930       |
|                                                     | С1             |           | 660       | 660       | 760       | 760       | 760       |
| Высота котла                                        | А              |           | 1296      | 1420      | 1420      | 1612      | 1670      |
|                                                     | А1             |           | 1000      | 1125      | 1125      | 1320      | 1290      |
| Высота от основания до центра входного патрубка     |                |           | 122       | 155       | 155       | 155       | 155       |


\*при полностью открытом положении шиберы подачи первичного воздуха, температура может превышать указанные значения.

КОД-18

КОД-20, КОД-25, КОД-30, КОД-35, КОД-40



**Рисунок 4 - Общий вид и оснащение котла с вертикальной дымовой трубой**




**Рисунок 5 – Основные элементы котла с вертикальной дымовой трубой**

## 4.2 КОТЛЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ


Таблица 2 – Технические характеристики котлов с горизонтальной дымовой трубой

| Тех. параметры                                     |    | Ед. изм.       | Код-20ГТ  | Код-25 ГТ | Код-30 ГТ | Код-35 ГТ | Код-40 ГТ |
|----------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Тепловая производительность (мин – ном)            |    | кВт/час        | 6-25      | 8- 30     | 9-35      | 10-40     | 12-45     |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков 3 м       |    | м <sup>2</sup> | 200       | 250       | 300       | 350       | 400       |
| Длина дров (макс)                                  |    | мм             | 540       | 640       | 640       | 640       | 640       |
| Проем дверцы                                       |    | мм             | 300x340   | 300x340   | 340x400   | 340x400   | 340x400   |
| Объем загрузки дров                                |    | л              | 65        | 75        | 120       | 110       | 130       |
| Вес котла                                          |    | кг             | 236       | 255       | 285       | 304       | 343       |
| Объем теплоносителя в котле                        |    | л              | 80        | 105       | 120       | 120       | 140       |
| Допустимое рабочее давление в системе (макс)       |    | бар            | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| Допустимая температура теплоносителя (макс)        |    | °С             | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |
| Рекомендуемая температура теплоносителя            |    | °С             | 60-80     | 60-80     | 60-80     | 60-80     | 60-80     |
| Рекомендуемая температура обратной воды (мин)      |    | °С             | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Температура* продуктов сгорания на выходе из котла |    | °С             | 110-250   | 110-250   | 110-250   | 110-250   | 110-250   |
| Площадь нагрева теплообменника                     |    | м <sup>2</sup> | 2,4       | 2,9       | 3,5       | 3,6       | 4,29      |
| КПД при влажности дров 20%                         |    | %              | 75-84     | 75-84     | 75-84     | 75-84     | 75-84     |
| Диаметр дымохода (мин)<br>Сечение дымохода (мин)   | мм |                | 150       | 150       | 150       | 200       | 200       |
|                                                    | см |                | 16,5x16,5 | 16,5x16,5 | 16,5x16,5 | 20,0x20,0 | 20,0x20,0 |
| Высота дымохода (мин)                              |    | м              | 7         | 8         | 9         | 9         | 9         |
| Подключение котлов к системе теплоснабжения        |    | Ду мм          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Ширина котла                                       | В  | мм             | 560       | 560       | 634       | 590       | 695       |
|                                                    | В1 |                | 454       | 454       | 600       | 600       | 600       |
|                                                    | В2 |                | 480       | 480       | 540       | 580       | 680       |
| Длина котла                                        | С  |                | 1095      | 1195      | 1195      | 1195      | 1195      |
|                                                    | С1 |                | 660       | 760       | 760       | 760       | 760       |
| Высота котла                                       | А  |                | 1235      | 1235      | 1389      | 1380      | 1400      |
|                                                    | А1 |                | 1125      | 1125      | 1320      | 1290      | 1310      |
| Высота от основания до центра входного патрубка    |    |                | 155       | 155       | 155       | 155       | 155       |

\*при полностью открытом положении шибер подачи первичного воздуха, температура может превышать указанные значения.



**Рисунок 6 – Общий вид и оснащение котла с горизонтальной дымовой трубой**



**Рисунок 7 – Основные элементы котла с горизонтальной дымовой трубой**

## 4.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 3 – Комплектация котла

| Наименование                         | Количество |
|--------------------------------------|------------|
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1          |
| Клапан предохранительный             | 1          |
| Термоманометр                        | 1          |
| Регулятор тяги*                      | 1          |
| Группа безопасности котла*           | 1 комп.    |

\*Данное оборудование в основную комплектацию котла не входит и поставляется за отдельную плату.

## 5 УСТАНОВКА КОТЛА

### 5.1 ТРЕБОВАНИЕ К КОТЕЛЬНОЙ

- 5.1.1 Котельная должна соответствовать требованиям СНиП II-35-76 «Котельные установки» и пожарной безопасности СП 7.131 30-2013.
- 5.1.2 В котельной должно быть естественное и искусственное освещение.
- 5.1.3 Котельная должна иметь приточную вентиляцию, канал должен быть сечением из расчета 10 см<sup>2</sup> на 1 кВт мощности котла, но не менее 21х21 см, чтобы обеспечить необходимый приток для воздухообмена и горения дров в топке согласно СНиП 41-01-2003.
- 5.1.4 Отверстие приточной вентиляции должно быть всегда открыто, в зимний период канал не должен перекрываться снегом. Недостаток воздуха при сгорании приводит к засмоливанию котла и образованию взрывоопасной смеси печных газов.
- 5.1.5 Под потолком котельной должна быть вытяжная вентиляция отдельным каналом, обеспечивающая обмен воздуха, сечением не менее 14х14 см.
- 5.1.6 Отверстия вытяжной и приточной вентиляции должны быть защищены решетками и всегда открыты.
- 5.1.7 В помещении котельной запрещается применять механическую и электрическую вытяжную вентиляцию.
- 5.1.8 Высота в котельной от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.
- 5.1.9 Площадь котельной – не менее 7 м<sup>2</sup>.
- 5.1.10 Объем помещения – не менее 15 м<sup>3</sup> плюс 0,2 м<sup>3</sup> на 1 кВт мощности котла.
- 5.1.11 Пол в котельной должен быть выполнен из негорючих материалов и быть нескользким.
- 5.1.12 Помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами, выполненными из негорючих материалов.

- 5.1.13 Входная дверь должна быть выполнена из несгораемых материалов и открываться наружу.

## 5.2 УСТАНОВКА КОТЛА В КОТЕЛЬНОЙ

- 5.2.1 Допускается установка котла только на несгораемый пол.
- 5.2.2 Котел, заполненный теплоносителем, имеет значительный вес, поэтому при его установке необходимо учитывать прочность основания.
- 5.2.3 Рекомендуем устанавливать котел на бетонном подиуме размером на 100 мм больше периметра котла с задней и боковых сторон, а с передней – 350 мм. Толщина подиума – не менее 100 мм.
- 5.2.4 Если установка котла производится в подвале или цокольном этаже с бетонными полами без устройства трапиков отвода воды, то высота подиума должна быть не менее 150 мм.
- 5.2.5 Минимальные расстояния до стен котельной: от боковых и задней стенок котла – 500 мм, от передней стенки котла (от дверцы) – 2000 мм.




Рисунок 8 – Размещение котла в котельной

- 5.2.6 Котел устанавливается по вертикали строго по уровню.
- 5.2.7 Котел необходимо установить, как возможно ближе к трубе.
- 5.2.8 При установке котла необходимо выполнить требования противопожарной защиты:
- 5.2.8.1 Соблюдать безопасное расстояние 2 м от легковоспламеняющихся материалов степени горючести С2 (древесина, доски, резинотехнические изделия).
- 5.2.8.2 Соблюдать безопасное расстояние 4 м от котла до легкогорючих материалов и изделий из них степени горючести С3 (пластики, полиэтилен, полистирол, пластмассы, ПВХ, целлулоидные массы, полиуретан, асфальтная фанера).
- 5.2.8.3 Запас дров в котельной должен быть не более, чем на одну закладку.
- 5.2.8.4 Котел должен быть обязательно заземлен.
- 5.2.8.5 Запрещается складировать в котельной легковоспламеняющиеся вещества и изделия из них.

## 5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

Котел работает при тяге, создаваемой дымовой трубой. От правильного расчета и монтажа дымохода зависит производительность, экономичность, долговечность котла и Ваша безопасность. Данную работу может выполнить только квалифицированный специалист. Поручите ему эту работу.

При подключении котла к дымовой трубе необходимо выполнить требования СНиП 41-01-2003 и пожарной безопасности СП 7.131 30-2013.

- 5.3.1 Котел должен быть подключен к отдельной дымовой трубе.
- 5.3.2 Подключение других теплогенерирующих агрегатов к дымовой трубе котла не допускается.
- 5.3.3 Дымовая труба может быть изготовлена из полнотелого керамического (глиняного) кирпича, либо быть модульной из утепленных двухконтурных дымоходов из нержавеющей стали, так называемых «сэндвич» дымоходов.
- 5.3.4 Дымоход должен быть газоплотным по всей длине. Наличие трещин, выступов, щелей, отверстий не допускается. Ненадлежащее выполнение требования по газоплотности не только значительно ухудшает работу котла, но и может создать пожароопасную ситуацию при эксплуатации.
- 5.3.5 Внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой.
- 5.3.6 Дымовая труба должна быть установлена вертикально, допускается при необходимости смещение дымохода в сторону до 1000 мм под углом 30° от вертикали.
- 5.3.7 Дымоход от котла к трубе должен быть обязательно утеплен.
- 5.3.8 В нижней части трубы должен быть лючок для чистки.

Наиболее оптимальным решением для монтажа дымохода – применение двухконтурного утепленного дымохода «сэндвич». Внутренняя труба должна быть выполнена из коррозионно-жаростойкой нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 1,0 мм, наружная труба – так же из нержавеющей стали. Пространство между трубами заполнено базальтовым уплотнителем. Применение дымоходов «сэндвич» позволяет располагать трубу как внутри, так и снаружи здания. Так как котел работает с высоким КПД, печные газы на выходе из котла имеют относительно низкую температуру. Применение утепленных дымоходов не позволяет трубе остыть, сводя образование конденсата к минимуму. Монтаж дымохода «сэндвич» следует начинать снизу по направлению котла вверх. Внутренняя труба последующего элемента всегда входит внутрь трубы предыдущего, чтобы конденсат и осадки не попадали на утеплитель. Наружная труба, в свою очередь, устанавливается на предыдущую. Покупайте «сэндвич» дымоходы только в специализированных магазинах, внимательно ознакомьтесь с документацией на изделие и обратитесь за консультацией к продавцу. Любой теплогенерирующий агрегат – это пожароопасное устройство, поручите монтаж дымохода квалифицированным специалистам, несущим ответственность за качество выполненных работ.

- 5.3.9 Варианты подключения котла к дымовой трубе показаны на рисунках 9, 10 и 12.
- 5.3.10 Параметры дымохода указаны в таблицах 1 и 2.

5.3.11 Варианты расположения трубы на скате крыши показаны на рисунке 11.




Рисунок 9 и 10 – Подключение котла к дымовой трубе, соответственно вариант 1 и 2





Рисунок 11 – Варианты расположения трубы на скате



**Рисунок 12 – Вариант подключения котла с горизонтальной дымовой трубой**

## **5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ**

5.4.1 Проект теплоснабжения дома, монтаж системы отопления и первый пуск котла должны выполнить квалифицированные специалисты-теплотехники.

5.4.2 Требования к теплоносителю (вода):

В качестве источника водоснабжения для автономных котельных следует использовать хозяйственно-питьевой водопровод централизованного водоснабжения. Если такой возможности нет, необходимо сделать анализ воды.

Теплоноситель должен соответствовать следующим требованиям:

- жесткость общая.....не более 9 мг-экв/л
- содержание растворенного кислорода..... не более 3мг/л
- содержание солей железа.....не более 0,3 мг/л
- значение pH.....7,0-9,0

«Жесткая вода» (более 9,0 pH) образует внутри топки накипь, имеющую низкую теплопроводность, что может привести к прогоранию котла. Вода с показателем pH менее 7,0 имеет кислотную среду и способствует коррозии металла. Рекомендации по водоподготовке воды может дать квалифицированный специалист-теплотехник. При добавлении воды или смене водоподготовка необходима. При правильной эксплуатации котла и водоподготовке котел прослужит 15 лет и более.

- 5.4.3 Запрещается производить разбор воды из котла и системы отопления для каких-либо нужд.
- 5.4.4 Кроме воды в системе отопления могут применяться незамерзающие теплоносители. Необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления. При этом эффективность работы котла (КПД) снижается.
- 5.4.5 Запрещается в качестве теплоносителя использовать жидкости, не предназначенные для систем отопления.

## **5.5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ**

---

- 5.5.1 Трубы для подключения котла должны устанавливаться без напряжений.
- 5.5.2 Все краны системы отопления при эксплуатации котла должны быть открыты полностью.
- 5.5.3 В системе отопления должно быть предусмотрено воздухоотделение.
- 5.5.4 Открытая система (схема открытой системы с естественной циркуляцией представлена на рисунке 13):

Преимущества: энергонезависимость.

Недостатки: соприкосновение с атмосферой и насыщение теплоносителя воздухом. Поэтому при эксплуатации возможен небольшой шум, развитие коррозии внутри топки и незначительное снижение теплосъема.

Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем трубопроводе от котла до расширительного бака.



**Рисунок 13 – Схема открытой системы отопления с естественной циркуляцией**

5.5.5 Закрытая система (схема закрытой системы с принудительной циркуляцией представлена на рисунке 14):

Преимущества: нет соприкосновения с атмосферой, нет недостатков, присущих открытой системе.

Недостатки: энергозависимость. При отключении электричества циркуляция в системе прекращается, что может привести к перегреву котла, так как для погашения горения в котле необходимо некоторое время.

При применении системы отопления закрытого типа необходимо установить группу безопасности котла на подающий трубопровод в непосредственной близости от котла. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем трубопроводе от котла до группы безопасности котла.



**Рисунок 14 – Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией**

5.5.6 Закрытая система со смешенной циркуляцией (схема закрытой системы со смешенной циркуляцией представлена на рисунке 15):


Преимущества: при отключении электричества циркуляция хотя и с малой скоростью, но будет происходить. Система отопления будет продолжать работать.

При применении системы отопления закрытого типа со смешанной циркуляцией необходимо установить группу безопасности котла на подающий трубопровод в непосредственной близости от котла. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем трубопроводе от котла до группы безопасности котла.

5.5.7 После подключения котла к дымовой трубе и системе отопления проверить состояние приборов контроля, безопасности и управления и установить их на котел.

5.5.8 Заполнить систему отопления подготовленной водой, обеспечивая выпуск воздуха, и произвести опрессовку давлением не более 2 бар.

5.5.9 Проверить работоспособность предохранительного клапана и герметичность системы.



**Рисунок 15 – Схема закрытой системы со смешенной циркуляцией**

## **6 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИЗОВ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ**

- 6.1.1 Допускается использовать только бытовые антифризы, предназначенные для систем отопления. Наиболее доступны антифризы на основе этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками-ингибиторами. Этиленгликолю присвоен III класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88), вещество является токсичным и может причинить серьезный вред здоровью человека и окружающей среде. При попадании в организм вещество воздействует на центральную нервную систему и почки, смертельная доза – 1,4 г/кг, предельно допустимая концентрация в воздухе – 5 мг/м<sup>3</sup>. Поэтому антифриз на основе этиленгликоля не допускается использовать в системах отопления открытого типа с естественной циркуляцией, после истечения срока эксплуатации (около 5 лет) теплоноситель необходимо утилизировать. Пропиленгликоль не является токсичным, широко применяется в фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности (добавка E1520). Антифризы на основе пропиленгликоля производители позиционируют как экологически безопасные. Однако это не означает, что им невозможно отравиться; без предварительной обработки не допускается попадание пропиленгликоля в водоемы.
- 6.1.2 В продаже встречаются бытовые антифризы на основе глицерина. Глицерин относится к IV классу опасности (малоопасный для человека). Но в работе с веществом все равно рекомендуется строго соблюдать меры безопасности при потенциальном контакте с нитрирующими смесями; реакция сопровождается выделением тепла и образованием токсичных оксидов азота. По истечению срока эксплуатации глицериновый антифриз требуется утилизировать.

- 6.1.3 Физические свойства антифризов отличаются от свойств воды и зависят от концентрации водного раствора. Для организации системы отопления необходимо учесть их, чтобы исключить осложнений при эксплуатации котла:
- Коэффициент теплового расширения антифриза больше воды. Необходим расширительный бак большего объема. Например, каждые 10% этиленгликоля дополнительно увеличивают объем водного раствора при тепловом расширении на 0,4%. Некоторые производители рекомендуют минимальный объем расширительного бака при определенном объеме системы отопления.
  - Теплоемкость антифризов меньше, чем воды. Удельная теплоемкость этиленгликоля при 20°C – 2,35 кДж/кг·К, пропиленгликоля – 2,48 кДж/кг·К, глицерина – 2,65 кДж/кг·К, а воды – 4,18 кДж/кг·К. Для антифриза требуется установка более мощных радиаторных батарей.
  - Вязкость антифриза в 4-5 раз больше, чем воды. Чтобы компенсировать падение давления в системе отопления, расчетный расход циркуляционного насоса принимают на 10% больше, чем для воды, а расчетный напор – на 60% больше.
- 6.1.4 Длительный перегрев антифризов приводит к необратимому изменению химического состава и потери изначальных физических свойств смеси.
- 6.1.5 Антифриз на основе этиленгликоля очень агрессивен: не допускается применять его в системе отопления с оцинкованными элементами. При контакте образуется объемистый нерастворимый осадок, создающий дополнительное гидравлическое сопротивление и блокирующий циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
- 6.1.6 Резиновые прокладки и мембранные расширительные баки должны быть рекомендованы производителем для применения в системах отопления с антифризом в качестве теплоносителя.
- 6.1.7 Рекомендации по использованию антифриза:
- При использовании концентрата, а не готового раствора, применяйте дистиллированную воду для получения водного раствора, чтобы исключить возможность химической реакции составляющих компонентов.
  - Заливка антифриза в старую систему не допустима без предварительной ее промывки специальными промывочными жидкостями.
  - После заполнения системы отопления антифризом выдержите ее без давления 2-3 часа, чтобы быстро удалить пузырьки воздуха из раствора.
  - Не смешивайте антифризы разных марок, если не уверены в их совместимости. Возможен риск химической реакции и, как следствие, выпадение в осадок добавок-ингибиторов, отвечающих за снижение образования накипи и пены, коррозии металла и т.п.
- 6.1.8 Для расчета и монтажа системы отопления на антифриз в качестве теплоносителя обязательно обратитесь к специалисту-теплотехнику.

### 7.1 ПОДГОТОВКА КОТЛА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

---

- 7.1.1 Перед запуском котла убедитесь, что система отопления заполнена полностью. При открытой схеме отопления проверьте уровень воды в расширительном баке. При закрытой системе отопления проверьте давление по манометру, которое должно быть 1-1,5 бар. Краны отопления (при применении систем открытого и закрытого типа) должны быть открыты полностью.
- 7.1.2 Требования к топливу: рекомендуется дрова для топки использовать сухие влажностью не более 20%. Для этого дрова необходимо хранить в сухом месте в течение полутора лет. Но это не всегда возможно, поэтому топите котел дровами, которые просушены хотя бы за весенне-летний период. Сырые дрова вызывают усиленное образование конденсата, осмоление котла и дымоходов. Один килограмм сухих дров позволяет получить при сжигании 4,0 кВт тепловой мощности, а сырых – в два раза меньше.

### 7.2 РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ

---

7.2.1 **Регулирование в ручном режиме** производится шибером канала подачи первичного воздуха. Фиксация шибера производится с помощью барашковых винтов М5 (см. рис. 5 и 7).

7.2.2 **Регулирование с помощью регулятора тяги:**

- 1) Снять барашковые винты М5 для предотвращения заедания шибера канала при движении.
- 2) Проверить плавность вращения шибера относительно канала. Шибер должен возвращаться в нижнее положение легко под собственным весом без заеданий.
- 3) Настроить регулятор тяги.

7.2.2.1 Установка регулятора тяги на котел:

Шибер установить в нижнее положение, закрепить цепочку на шпильке шибера с легким натягом, осторожно открыть топочную дверь на максимально возможный угол. Цепочка не должна препятствовать открыванию и деформировать шибер. При необходимости отрегулировать установкой регулятора относительно установочной оси, повернув на небольшой угол против вращения часовой стрелки.

7.2.2.2 Настройка регулятора тяги:

Нагреть теплоноситель в котле до 60°C, затем установочной рукояткой регулятора установить значение по шкале, как показывает термоманометр. При этом шибер находится в нижнем положении, гарантированный зазор 3 мм обеспечивает среднее горение в топке. Закрепить в этом положении на шпильке шибера цепочку с легким натягом. При падении температуры регулятор поднимет цепочкой шибер, при повышении, наоборот, опустит и котел не перегреется. В этом режиме происходит значительная экономия топлива. Однако, при прогорании топлива и падении температуры заслонка будет открываться на величину хода регулятора, и холодный воздух будет остужать котел. Поэтому котел не должен работать без присмотра длительное время. В дальнейшем длина цепочки может быть откорректирована.

Перед тем как разжечь котел убедитесь в наличии тяги. Для этого необходимо поместить в топку небольшое количество мятой бумаги и зажечь. По отклонению пламени можно судить о тяге в трубе. При первой топке или длительном перерыве между топками, в дымовой трубе возможно наличие «воздушной пробки», которая устраняется прожиганием небольшого количества мятой бумаги.

Горение в топке зависит от многих факторов: состояния топлива (сухое или влажное), укладки дров, формы и размеров дров (мелко или крупно наколоты дрова, поленья или срезки). Опытным путем Вы за короткое время подберете наиболее приемлемый для Вас режим горения.

Перед началом эксплуатации котла необходимо прогреть котел и дымоход, сжигая небольшими порциями лучину, щепу или мелкие дрова. При этом будет наблюдаться интенсивное выпадение конденсата, которое прекратится по мере прогрева котла и дымохода до 30°C. Если в дымоходе чрезмерная тяга, то растопку производить при прикрытом шибере дымохода с последующим открытием полностью, когда топливо разгорится.

### 8.1 РЕЖИМ ВНЕШНЕГО ГОРЕНИЯ (ЭКОНОМИЧНЫЙ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ)

---

- 8.1.1 Режим внешнего горения эффективен при сжигании сухих дров.
- 8.1.2 Наиболее крупные поленья положите на дно топки, доложите поленья до половины высоты проема дверцы (чем выше укладка, тем тоньше поленья). **Укладку старайтесь выполнить плотной**, сверху положите растопку (бересту, лучину). Поверх растопки до верха проема уложите сухие поленья меньшего размера и произведите розжиг растопки. Когда растопка займется огнем, закройте топочную дверцу, шибер дымовой трубы полностью открыт, шибер подачи первичного воздуха полностью открыт, регулятор вторичного воздуха полностью открыт. При достижении температуры 60°C по термоманометру шибер подачи первичного воздуха установить в нижнее положение, если котел работает в ручном режиме. Такое положение шиберов обеспечивает режим устойчивого среднего горения в топке.
- 8.1.3 Если температура теплоносителя будет опускаться ниже 50°C, необходимо несколько увеличить подачу первичного воздуха. Регулятор вторичного воздуха должен быть всегда открыт, его следует закрывать при длительном перерыве между топками, чтобы котел не выстуживался. При снижении температуры в котле ниже рекомендованной возможно выпадение конденсата в котле и дымоходе, ухудшающего теплообмен и сокращающего срок службы котла.
- 8.1.4 Тепловая мощность, длительность горения и эффективность теплосъема регулируется подачей первичного воздуха и тягой в трубе.
- 8.1.5 Во время топки производить дозагрузку топки не рекомендуется. В этом случае котел переходит в режим горения в объеме.

## **8.2 РЕЖИМ ГОРЕНИЯ В ОБЪЕМЕ (ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ)**

---

- 8.2.1 На дно топки уложить растопку, разжечь, положить поверх небольшое количество сухих дров меньшего размера и закрыть дверцу топки. Когда дрова займутся огнем, доложить остальную укладку, не доводя высоту укладки на 10 см от верха проема двери. При горении в объеме, уменьшается КПД котла, так как часть печных газов не успевает прореагировать с воздухом и вылетает в трубу. Дрова сверху экранируют нижнее пламя, ухудшая теплопередачу лучистой энергией до тех пор, пока дрова не займутся во всем объеме. При полностью открытом шибере подачи первичного воздуха котел может развить мощность в полтора раза больше, чем указанную в таблицах 1 и 2, при этом уменьшается время горения укладки. Если возникла необходимость дозагрузки дров, когда дрова еще не прогорели, необходимо соблюдать меры предосторожности. Перед дозагрузкой открыть полностью заслонку первичного воздуха, чтобы печные газы полностью прогорели, и не было вспышки при открытии двери. Через 20- 30 секунд произвести дозагрузку дровами. Загружайте котел небольшими порциями дров, не заглушая пламя.
- 8.2.2 Не перегружайте котел дровами, чрезмерная загрузка дровами может быть причиной неустойчивого горения (пульсация) с выбросом дыма в воздухоподающие отверстия, что является недопустимым при работе котла.

## **8.3 РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЯГИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ**

---

- 8.3.1 Шестипозиционный шибер дымохода котла предназначен для регулирования тяги. При его регулировке следует учитывать, что чрезмерное снижение тяги может привести к проникновению дыма и печных газов в помещение котельной, а слишком высокая тяга увеличивает скорость сгорания и скорость прохождения газов в конвективной части котла, снижает КПД и теплосъем. Чрезмерная тяга может быть причиной неустойчивого горения дров (пульсация) с выбросом дыма в воздухоподающие отверстия, что является недопустимым при эксплуатации котла.
- 8.3.2 Тяга в трубе зависит от внешней температуры, направления ветра и погодных условий, поэтому от изменения погодных условий возможно резкое снижение тяги. Не оставляйте работающий котел на длительное время без присмотра.
- 8.3.3 В ночное время шибер дымовой трубы должен быть открыт полностью.

## **8.4 Экстренное ПРЕКРАЩЕНИЕ горения в топке**

---

В случае необходимости экстренно прекратить горение в котле осторожно открыть дверцу и осторожно залить огонь водой из ковша или металлической лейки.

## **8.5 Меры безопасности при топке**

---

- 8.5.1 Перед растопкой котла провентилируйте топку в течение 10 мин.
- 8.5.2 Запрещается для розжига использовать горючие жидкости.
- 8.5.3 Запрещается топить котел с открытой дверцей топки.
- 8.5.4 Не допускайте повышения температуры теплоносителя в котле выше 95°C и давления более 2 бар.

- 8.5.5 При длительном перерыве в работе котла при отрицательных температурах внешней среды и угрозе замерзания теплоносителя воду из системы отопления необходимо слить полностью.
- 8.5.6 При износе уплотнителя на топочной дверце котел не регулируется по мощности. Поэтому по мере износа уплотнения дверок топки и ревизии, уплотнители необходимо заменить. По вопросу приобретения расходных материалов и других запасных частей обращайтесь в сервисный центр или к заводу-производителю.

## 9 ЧИСТКА КОТЛА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

Удалять золу из топки необходимо по мере накопления через 10-12 топок (зависит от состояния дров), при объемном режиме горения небольшой слой золы 1,5-2 см улучшает работу котла, так как зола экранирует тепло в толщу закладки, ускоряя процесс нагрева дров и выхода котла в номинальный режим.

- для эффективной работы котла его необходимо периодически очищать от отложений сажи и смолы, которые ухудшают теплопередачу.

- чистку необходимо производить не реже одного раза в неделю и при первых признаках ухудшения работы котла

- чистку производить при холодном неработающем котле

- для чистки конвективной части снимите ревизию рис4. которая крепиться четырьмя барашковыми винтами М8

- чистку производите металлической щеткой, ершиком, скребком.

- по завершении отопительного периода – произвести чистку котла и дымохода

- петли дверей смазать графитовой смазкой.

- система отопления должна быть заполнена полностью

- при износе уплотнения дверцы топки и ревизии их необходимо заменить

## 10 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Не допускается производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящей инструкции.
- К эксплуатации котла и обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с настоящей инструкцией.
- Не допускается оставлять детей без присмотра в помещении котельной.
- Не допускается оставлять работающий котел на длительное время без наблюдения.
- При монтаже котла предусмотреть защитное заземление.
- Котел устанавливается только на несгораемый пол.
- Запрещается эксплуатация котла в помещении с недостаточной вентиляцией.

- При эксплуатации котла использовать только указанное в настоящей инструкции топливо.
- Не допускается на котле или вблизи котла сушить дрова, одежду и т.п.
- Запрещается хранить в помещении котельной легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.
- Перед розжигом проверить наличие тяги и произвести вентилирование топки.
- Запрещается использовать при розжиге горючие жидкости.
- Запрещается применять в качестве теплоносителя горючие жидкости (трансформаторное и другие масла)
- Запрещается эксплуатировать котел при открытой дверце топки.
- Запрещается эксплуатировать котел при неполном заполнении отопительной системы теплоносителем.
- Запрещается устанавливать в закрытых системах отопления запорно-регулирующую арматуру на подающий трубопровод от котла до группы безопасности котла.
- Запрещается устанавливать в открытых системах отопления запорно-регулирующую арматуру на подающий трубопровод от котла до расширительного бака.
- Запрещается разбор воды из системы отопления для каких-либо нужд.
- Дымовая труба должна соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 и настоящей инструкции.
- Не допускается нагрев теплоносителя в котле свыше 95°C и превышение давления более 2 бар.
- При угрозе замерзания теплоносителя необходимо слить всю воду из системы отопления.
- Запрещается розжиг котла при замерзании теплоносителя.
- Любые работы по ремонту и обслуживанию котла производить при неработающем котле, когда теплоноситель остыл.

## 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

---

Уважаемый покупатель при покупке котла обязательно проверьте:

- Комплектность котла.
- Отсутствие внешних повреждений котла.
- Правильность заполнения гарантийного талона, даты продажи, реквизитов торгующей организации, подписей ответственных лиц.

11.1.1 Гарантия завода-изготовителя на безотказную работу котла составляет 1 год со дня продажи.

- 11.1.2 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ требуйте заполнения в паспорте даты выполнения и реквизитов организации, выполнившей данную работу.
- 11.1.3 Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-производителя.
- 11.1.4 Устранение неисправностей, связанных с гарантией, производятся за счет завода-производителя.
- 11.1.5 При обнаружении неисправности в работе котла потребитель обязан связаться с поставщиком (не демонтируя котел из системы) для согласования действий по устранению неисправности.
- 11.1.6 Гарантийный ремонт производится при наличии заполненного паспорта, товарного чека с указанием даты продаж и заполненного надлежащим образом гарантийного талона.

## **11.2 Условия прекращения действия гарантийных обязательств**

---

- 11.2.1 При неисправностях, вызванных недостатками существующих систем отопления и дымоходов.
- 11.2.2 При неисправностях, вызванных ошибками при установке, монтаже котла и пусконаладочных работ, выполненных лицами, не имеющими разрешения на выполнение данного вида работ.
- 11.2.3 При неисправностях, вызванных нарушением правил и условий эксплуатации и установки котла, изложенных в настоящей инструкции.
- 11.2.4 При изменении конструкции котла потребителем или использованием частей и комплектующих, не рекомендованных к применению заводом-изготовителем или сервисным центром.
- 11.2.5 При механических повреждениях и деформации котла.
- 11.2.6 При истечении гарантийного срока.



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Чайковский завод «Механика». Основной государственный регистрационный номер: 1085920002046.

Место нахождения: Пермский край, город Чайковский, улица Советская, 1/13, Российская Федерация, 617762. Фактический адрес: Пермский край, город Чайковский, улица Советская, 1/13, Российская Федерация, 617762. Телефон: 8(34241) 2-22-95. Факс: 8(34241) 2-22-95. Адрес электронной почты: info@mehan59.ru.

**в лице** Директора Бевзенко Андрея Александровича

**заявляет, что**

Котлы отопительные, работающие на твердом топливе: Котлы отопительные водогрейные, торговая марка «Flames»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Чайковский завод «Механика»

Место нахождения: Пермский край, город Чайковский, улица Советская, 1/13, Российская Федерация, 617762. Фактический адрес: Пермский край, город Чайковский, улица Советская, 1/13, Российская Федерация, 617762.

**продукция изготовлена в соответствии с**

Техническими условиями ТУ 4931-012-88084571-2013

**код ТН ВЭД ТС** 8403 10 900 0

**Серийный выпуск.**

**соответствует требованиям**

Технического Регламента Таможенного Союза

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола № 1296-215-15/СП от от 20.08.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB94 срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016 года.

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.08.2020 включительно.**



А.А. Бевзенко

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** TC № RU Д-РУ.АУ04.В.24189

**Дата регистрации декларации о соответствии** 24.08.2015

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел «Flames» КОД \_\_\_\_\_ заводской номер № \_\_\_\_\_

Изготовлен в соответствии с ТУ 4931-012-133116875-2013

Испытан испытательным давлением 3 бар

Мастер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

(дата выпуска)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Год и месяц выпуска: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Покупатель (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Адрес места установки котла: \_\_\_\_\_

Телефон покупателя: \_\_\_\_\_

Организация, продавшая котел: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Товар получен в полной комплектации

С условиями гарантии ознакомлен и согласен

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

**Данные организации, выполнившей работы по монтажу котла**

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата монтажа: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись мастера: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

**Данные организации, выполнившей пусконаладочные работы**

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата выполнения работ: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись мастера: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

**Талон выполнения гарантийного ремонта № \_\_\_\_\_**

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ**

Наименование котла: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата пуска в эксплуатацию: \_\_\_\_\_

**Реквизиты организации, выполнившей гарантийный ремонт**

Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного за сервис: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись мастера: \_\_\_\_\_

| Неисправность | Замена деталей/ выполненные работы |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ**

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Работы выполнены надлежащим качеством и в срок, претензий нет.

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись владельца)

**Талон выполнения гарантийного ремонта № \_\_\_\_\_**

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ**

Наименование котла: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата пуска в эксплуатацию: \_\_\_\_\_

**Реквизиты организации, выполнившей гарантийный ремонт**

Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного за сервис: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись мастера: \_\_\_\_\_

| Неисправность | Замена деталей/ выполненные работы |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ**

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Работы выполнены надлежащим качеством и в срок, претензий нет.

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись владельца)

**Комплектация**

| № п/п | Наименование                               | Кол-во,<br>шт. |
|-------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | Котел Flames                               | 1              |
| 2     | Термоманометр                              | 1              |
| 3     | Клапан предохранительный                   | 1              |
| 4     | Паспорт и инструкция по эксплуатации       | 1              |
| 5     | Упаковка                                   | 1              |
| 6     | Регулятор тяги (по отдельному заказу)      | 1              |
| 7     | Группа безопасности (по отдельному заказу) | 1              |